


УТВЕРЖДЕНО:  
И.о. директора МБОУ «Д-Веденская  
СОШ им. Героя России Загаева»  
Садулаева С.С.  
Приказ № 241 «10» 09 2019г.



# ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

## I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 366334,  
Чеченская Республика, Веденский муниципальный район, с.Дышнене-  
Ведено, ул. А-Х.Кадырова,215.

Наименование предоставляемых услуг: общее образование.

Сведения об объекте:

*отдельно стоящее здание в 3 этажа, 4 350, 44 кв. м;*  
*наличие прилегающего земельного участка; 12495 кв. м. ( общая площадь*  
*143000 кв.м.)*

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное  
наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):

*муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дышнене-  
Веденская средняя общеобразовательная школа имени Героя России  
Загаева А.А», МБОУ «Дышнене-Веденская СОШ им. Загаева А.А.».*

Адрес места нахождения организации: : 366334, Чеченская Республика,  
Веденский муниципальный район, с. Дышнене-Ведено, ул. А-Х.  
Кадырова,215.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: *муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования», с. Ведено, ул. Кадырова, дом 21*

## **II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: *образование.*

Плановая мощность: *500 человек.*

Форма оказания услуг: *на объекте.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети 6–18 лет.*

Категории обслуживаемых инвалидов: *с нарушениями опорно-двигательного аппарата.*

## **III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ**

### **УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Основные показатели доступности для инвалидов объекта</b> | <b>Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</b> |
|------------------|--|---|
| <b>1</b>         | <b>2</b>   | <b>3</b>  |
| 1                | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов    | <i>Есть</i>   |
| 2                | Сменные кресла-коляски                                       | <i>Нет</i>  |
| 3                | Адаптированные лифты   | <i>Нет</i>  |
| 4                | Поручни  | <i>Есть</i>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | Пандусы  | Есть  |
| 6  | Подъемные платформы (аппараты)   | Нет   |
| 7  | Раздвижные двери   | Нет   |
| 8  | Доступные входные группы   | Есть  |
| 9  | Доступные санитарно-гигиенические помещения  | Есть  |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок   | Есть  |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  | Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции передвижения |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет   |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией   | Нет   |
| 14 | Иные   | Нет   |

#### **IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

| №<br>п/п | <b>Основные показатели доступности для инвалидов<br/>представляемой услуги</b> | <b>Оценка состояния и имеющихся недостатков в<br/>обеспечении условий доступности для<br/>инвалидов представляемой услуги</b> |   |
|----------|--|---|---|
|          |  | 1   | 2 |
|          |  |   |   |

| 1 | 2   | 3   |
|---|---|---|
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, <i>Нет</i> графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне   |   |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | <i>Нет</i>  |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг   | <i>Прошли обучение на курсах повышения квалификации по организации работы с детьми с ОВЗ<br/>4 педагога</i> |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг   | <i>Есть (приказ МБОУ «<br/>Веденская СОШ им.<br/>Загаева А.А.»)</i>   |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации  | <i>Есть</i>   |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика  | <i>Нет</i>  |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов  | <i>Транспортные<br/>средства<br/>отсутствуют</i>  |
| 8 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по   | <i>Нет</i>  |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
|    | форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                                      |             |
| 9  | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры      | <i>Нет</i>  |
| 10 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | <i>Есть</i> |
| 11 | Обеспечение предоставления услуг тьютора  | <i>Нет</i>  |
| 12 | Иные  | <i>Нет</i>  |

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И  
ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И  
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С  
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,<br/>необходимым для приведения порядка предоставления<br/>услуг в соответствие с требованиями законодательства<br/>Российской Федерации об обеспечении условий их<br/>доступности для инвалидов</b>   | <b>Сроки</b>                            |
|------------------|--|---|
| 1                | <p><i>Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.</i></p> <p><i>Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить недостающие поручни вдоль марша лестниц; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в пределах</i></p> | <i>2020 (в пределах финансирования)</i> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <i>досягаемости инвалида-колясочника</i>  |   |
| 2 | <p><i>Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия.</i></p> <p><i>Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами</i></p> | <i>2020 (в пределах финансирования)</i> |
| 3 | <p><i>Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP.</i></p> <p><i>В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины</i></p>  | <i>2020 (в пределах финансирования)</i> |